



AB 530

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SUWAŁKACH

ODDZIAŁ LABORATORYJNY

Sekcja Badań Żywności i Wody

16-400 Suwałki, ul. Utrata 9 A

tel.: 87 565 28 60 e-mail: psse.suwalki@sanepid.gov.pl

SPRAWOZDANIE
Nr SWŻ.9051.386.2026 Z BADAŃ WODY

Suwałki, data 02.06.2026 r.

strona/stron
1/2

Nazwa i adres klienta^(K): **POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW**
Rodzinny Ogród Działkowy „OAZA” w Kukowie gm. Suwałki
ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki

Numer zlecenia/umowy:	RPW/3881/2026 P z dnia 26.05.2026 r.
Nazwa i adres urządzenia wodociągowego /indywidualnego ujęcia wody z którego pobrano próbkę(i) ^(K) :	Indywidualne ujęcie wody Rodzinny Ogród Działkowy „OAZA” w Kukowie gm. Suwałki
Plan pobierania próbki(ek):	próbka jednorazowa
Data i godzina pobrania próbki(ek):	26.05.2026 r. godz. 10 ¹⁰
Nr protokołu pobrania:	176/OL/2026 z dnia 26.05.2026 r.
Próbka(i) pobrana(e) przez pracownika Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Suwałkach:	Małgorzatę Zdaniuk – starszego instruktora higieny
Metoda pobierania próbki(ek):	PN-EN ISO 19458:2007 – metoda akredytowana PN-ISO 5667-5:2017-10 – metoda akredytowana
Data i godzina przyjęcia próbki(ek) do badań:	26.05.2026 r. godz. 10 ²⁰
Temperatura wewnątrz termotorby:	6,0 °C
Kod próbki(ek):	443/SW/26
Data wykonania badania:	26.05. ÷ 29.05.2026 r.
Opis i stan próbki(ek):	
Próbkę(i) dostarczono w naczyniu(ach):	OL PSSE w Suwałkach
Naczynia oznakowano napisem:	1/176/OL/1, 1/176/OL/2, 1/176/OL/3
Stan próbki(ek):	bez zastrzeżeń temperatura próbki: 1/1 13,9 °C, 1/2 11,2 °C, 1/3 15,3 °C

^(K) Dane dostarczone przez klienta. Laboratorium nie odpowiada za informacje podane przez klienta, mogące mieć wpływ na ważność wyniku.

N- metoda nieakredytowana spełniająca wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025.

WYNIKI BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH

Kod próbki					443/SW/26
Miejsce i punkt pobrania próbki ^(K)					Zawór czerpalny w hydroforni ROD „OAZA” w Kukowie
Rodzaj próbki wody ^(K)					Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi
Lp.	Badana cecha / metoda	Dokument odniesienia	Jednostki	Wartości parametryczne określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2294)	Wynik badania
1.	Liczba Escherichia coli w 100 ml <i>Metoda filtracji membranowej</i>	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04	jtk	0	0
2.	Liczba bakterii grupy coli w 100 ml <i>Metoda filtracji membranowej</i>	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04	jtk	0	0
3.	Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze (22±2) °C w 1 ml po 72 h inkubacji <i>Metoda płytkowa (posiew wgłębny)</i>	PN-EN ISO 6222:2004	jtk	Bez nieprawidłowych zmian ¹⁾	nie wykryto

¹⁾ Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała:

- 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej
- 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta

STARSZY ASYSTENT

mgr inż. Karolina Wojciechowska

.....02.06.2026 r.....
Pieczęć, data i podpis osoby autoryzującej

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SUWAŁKACH ODDZIAŁ LABORATORYJNY Sekcja Badań Żywności i Wody 16-400 Suwałki, ul. Utrata 9 A tel.: 87 565 28 60 e-mail: psse.suwalki@sanepid.gov.pl		
SPRAWOZDANIE Nr SWŻ.9051.386.2026 Z BADAŃ WODY	Suwałki, data 02.06.2026 r.	strona/stron 2/2

WYNIKI BADAŃ FIZYKOCHEMICZNYCH

Kod próbki					443/SW/26
Miejsce i punkt pobrania próbek ^(K)					Zawór czerpalny w hydroforni ROD „OAZA” w Kukowie
Rodzaj próbki wody ^(K)					Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi
Lp.	Badana cecha / metoda	Dokument odniesienia	Jednostki	Wartości parametryczne określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2294)	Wynik / rezultat badania ± niepewność
1.	Barwa N <i>Metoda spektrofotometryczna</i>	PN-EN ISO 7887:2012 +Ap1:2015-06 Metoda C	mg/l Pt	Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian ²⁾	< 5 (5 ± 1) ⁴⁾ (pH 7,7)
2.	Mętność <i>Metoda nefelometryczna</i>	PN-EN ISO 7027-1:2016-09 z wyłączeniem pkt 5.4	NTU	Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0	0,47 ± 0,12 ¹⁾
3.	Smak <i>Metoda organoleptyczna</i> N	PB-21 wyd. 4 z 08.01.2020 r. ³⁾	-	Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	brak smaku
4.	Zapach <i>Metoda organoleptyczna</i> N	PB-21 wyd. 4 z 08.01.2020 r. ³⁾	-	Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	brak zapachu
5.	pH <i>Metoda potencjometryczna</i>	PN-EN ISO 10523:2012	-	6,5÷9,5	7,6 ± 0,2 ¹⁾ (pomiar w temp. 21,0°C)
6.	Przewodność elektryczna <i>Metoda konduktometryczna</i>	PN-EN 27888:1999	µS/cm	2.500	513 ± 54 ¹⁾ (pomiar w temp. 21,4 °C)*

¹⁾ Niepewność rozszerzona wyniku badań przy poziomie ufności P= 95% i dla współczynnika rozszerzenia k = 2 dotyczy badań i uwzględnia etap pobierania próbek.

²⁾ Pożądana wartość tego parametru w wodzie w kranie konsumenta – do 15 mg/l Pt.

³⁾ Próbkę badaną na zimno tj. w temperaturze (20±1) °C. Badanie przeprowadzono w temperaturze otoczenia (23 ± 2) °C.

⁴⁾ Wartość wyniku ze znakiem „< lub >” oznacza uzyskanie rezultatu badania poniżej dolnej/powyżej górnej granicy aktualnego zakresu akredytacji metody AB 530.

Wartość w nawiasie, to dolna/ górna granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody wraz z jej niepewnością rozszerzoną przy poziomie ufności P= 95% i dla współczynnika rozszerzenia k = 2 dotyczy badań i uwzględnia etap pobierania próbek.

* Korekta do temperatury 25°C za pomocą urządzenia do kompensacji wpływu temperatury.

STARSZY ASYSTENT

[Podpis]

mgr Iwona Namiołko

.....29.05.2026 r.

Pieczętka, data i podpis osoby autoryzującej

1. Wyniki/ rezultaty badań dotyczą wyłącznie badanych próbek(i).

2. Klient ma prawo złożenia skargi.

3. Bez pisemnej zgody PSSE w Suwałkach sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.

KONIEC

F2/PO-08 22.12.2025 r.